

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: -
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4413659
Voorl. verslagnr.:
Datum: 22/06/2014



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
Elektro Baran
Tiensesteenweg 14
3001 HEVERLEE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: _____ Aard installatie: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Aarschotsesteenweg 756 WILSELE 3012
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 06/06/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 06/06/2039 Onderzoeker: GYBELS JO
Eigendom van: _____
Installateur: _____
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A max Schak.: 4p Diff 40A/300mA
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 17,92 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 5,90 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 22

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: -
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4413659
Voortl. verslagnr.:
Datum: 22/06/2014



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:

Elektro Baran
Tiensesteenweg 14
3001 HEVERLEE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: _____ Aard installatie:: bestaande _____ Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: Aarschotsesteenweg 756 WILSELE 3012
Aard onderzoek: controlebezoek _____ Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 06/06/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 06/06/2039 Onderzoeker: GYBELS JO
Eigendom van: _____
Installateur: _____
B.T.W.: _____ ID-kaart: _____ Uitgereikt te: _____ Datum: _____

BESCHRIJVING

EAN nr.: _____ Teller nr.: _____ Stand I: _____ Stand II: _____
Aansluiting: ondergronds _____ Wachtbuis: niet geplaatst _____ Isolatieplaat: nvt _____
Dienstspanning: 3x400V+N _____ Max. beveiliging: 40A _____ Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A max _____ Schak.: 4p Diff 40A/300mA
Meter-bordverbinding: _____ kabeltype: XVB _____ aantal geleiders: 4 _____ doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: _____ kabeltype: _____ aantal geleiders: _____ doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pennen _____ sectie: 16 mm² _____ spreidingswaarde: 17,92 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt _____ bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde _____ Controle foutlus: in orde _____ Algemene isolatieweerstand: 5,90 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde _____ Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde _____ onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde _____ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 22

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker