

Verslag van onderzoek zonnepanelen
Rapport de controle panneaux solaires

N°: 1811.1095.1.....

Aard van het onderzoek / Genre de controle:	volgens AREI art. 86 & selon le RGIE art. 86 &	☐ 270 ☐ 271	☐ voorschriften netbeheerder ☐ C10/11
		☐ 270 ☐ 271	☐ prescriptions gest. de réseau ☐ C10/11

OPDRACHTGEVER CLIENT	Solar total	BTW TVA	
ADRES ADRESSE			
TEL GSM		FAX	

Plaats van onderzoek :

Lieu du contrôle : Villenordsebaan 14c 3 - 3220 Winksele

Eigenaar:

Propriétaire: Dhr. Meens Joeri

Adres:

Adresse : idem

Datum van onderzoek :

Date du contrôle: 24-9-2011

Datum volgend onderzoek:

Date du prochain contrôle: 24-9-2016

Inspecteur: Joeri Meens

EAN-code :

Algemene beschrijving, kenmerken en metingen / Description générale, caractéristiques et mesures:

Aantal modules: Nombre de modules :	8+12=20	Type :	V/L 250	CE-attest/CE-attestation :	☒ OK ☐ niet/pas OK
U _N per module: U _N par module :	320V	U _N totaal: U _N total :	320x12	In per module: In par module :	8.6A
Klasse: Classe :	II	Vermogen / module: Puissance / module :	250Wp	Isc module:	8.91A
Beveiliging: Protection :	aut	In : 20A	Icc : 4500	Curve: Courbe :	C
Omvormer(s): Convertisseur(s) :	SR Smart 10	P _{dc} :	4600W	U _N :	125-460V
Voedingpunt: Point d'alimentation :	3-fase 125A	DSI/CDR	Alu103A	Ra :	20.8
Aut. scheidingssysteem op t < 5 sec als U _N wegvalt + werking: Syst. de séparation aut. sur t < 5 sec si U _N est supprimé+fonctionnement :	☒ OK ☐ niet/pas OK	Stand groene stroommeter: Index du compteur courant vert :			0.25 kWh

Vaststellingen volgens het A.R.E.I. / Constatations suivant le R.G.I.E.

Art.		NVT NA	IN ORDE EN ORDRE	NIET IN ORDE PAS EN ORDRE	Opmerkingen / Remarques
5+7	Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer) L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	☐	☒	☐	intelle
9.02	U _{omvormer} > U _{modules totaal} / U _{convertisseur} > U _{modules totaux}	☐	☒	☐	2100497057
	I _{omvormer} > I _{modules totaal} / I _{convertisseur} > I _{modules totaux}	☐	☒	☐	
	Aansluitingen? / raccordements?	☐	☒	☐	
34	Directe aanraking? / contact direct?	☐	☒	☐	
117/118	Voldoet de overstrombeveiliging? / La protection contre la surintensité suffit-elle?	☐	☒	☐	
86.04	Indien klasse I - geaard? / Si classe I - mise à la terre?	☐	☒	☐	
73	Aangesloten op bliksemafleider? / Raccordé au paratonnerre?	☐	☒	☐	
136	Overspanningsbeveiliging? / Protection contre la surtension?	☐	☒	☐	
235	Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Débranchement sûr est-il possible?	☐	☒	☐	
16	Schema's aanwezig? / Schémas présents?	☐	☒	☐	
9.02	Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	☐	☒	☐	
20/70	Meetresultaten in orde? / Résultats de mesures en ordre?	☐	☒	☐	
19	Problemen m.b.t. de uitwendige invloeden? / Problèmes au niveau des influences externes?	☐	☒	☐	
207.07	Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion convertisseur DC/AC?	☐	☒	☐	
261	Pictogrammen / pictogrammes?	☐	☒	☐	

Opmerkingen - Nota's / Remarques - Notes:

Geen opmerkingen vastgesteld

Besluit / Conclusion

De installatie is - ~~niet~~ - conform met het AREI en mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld worden.
L'installation est - ~~est pas~~ - conforme au RGIE et peut - ~~ne peut pas~~ - être mise en service.
De schema's werden voor gezien getekend. / Les schémas sont visés.

Voor de technische directie,
de inspecteur:

Pour la direction technique,
l'inspecteur:

[Handwritten signature]



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Vlaams Brab
Sabbech 18
dubbe
24/03 47 45

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref.: 11 Teller nr. 11
Index: 11

O. ref.: _____

U. ref.: M

VERSLAG NR.: 31060224/02

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Ghesceat
Vilvoordeschaan 14

EIGENAAR: _____

Adres: Meers

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: Jan Daman

Adres: Levensstraat 92 2051

BTW of IK: St Jan West

Datum van het onderzoek: 24/02/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: H/H1

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 91 41

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 2e bijlage

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; RA: 65 Ohm; RI tot 160 MOhm

BESCHRIJVING: Nieuwe installatie in nieuw gebouw
Detail te raadplegen na situatietekening
Interieur keukens en badkamer nog niet geplaatst
25560 hout geplaatst

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: - Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/02/2031 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

STEUAC / 35

De directeur,



Afgev. erkend organisme

Klant

Moens

Vilvoordsebaan

3020 Herent

Verantw. uitvoering

24/02/2006

[Signature]

ELEKTRICITEITSWERKEN

JAN DAMAN

Leuvensestraat 92

3051 Sint-Joris-Weert


0474/70 93 76

BE 733.485.987


DE INSECTIE

24/02/2006

DATUM



CONFORM T.B.V.
DE INSPECTEUR 35
DATUM



CONFORM T.B.V.
 DE INSPECTEUR: 35
 DATUM