

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**Maatschappelijke zetel : **Ketelstraat 111 – 3454 Rummen**

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : *Peeters Tim TP***VERSLAG VAN EEN HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.5.1 t/m 6.5.7.1

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	13/01/2023	Verslag nummer	Tp2023-0021
* Adres installatie	Lange Beemdenlaan 9 bus 02.02 3012 Wilsele		
* Eigenaar of DNG	Jonathan Van Dyck		
* Installateur	Podanowski Patryk Waterlelielaan 4 3010 Kessel Lo	BTW	BE0747.711.335
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Wooneenheid : Appartement Detail : Schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	17.9
Automaat DNB	40A max	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	10
Voedingskabel Hoofdbord \emptyset	4 x 10mm ²	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie aut DNB	Eindstroombanen	11
Type aardelektrode	Pennen	Type algemene schakelaar	40A 300mA

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)	
6.5.1 t/m 6.5.7.1	
I	Geen

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2

5.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019) <ul style="list-style-type: none">- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 13/01/2048 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.

Identificatie meettoestel : Metrel idmt 06

6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

8.- NOTA'S

--

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	<i>Peeters Tim TP</i>
---------------------------	-----------------------

opp 230V 11/12

per 17/12

Jonathan Van Dyck
Lange Beemdelaan 9
3012 Wilsele

Podanowski Patryk
Waterlelielaan 4
3010 Kessel-Lo

logoDCElektro.jpg




02.02

-
-
-

A	Inbouw	VOB	16A	1.5	Licht Wc Slpk1 en 2 Living Badkamer Berg Keuken Inkom
B	Inbouw	VOB	16A	2.5	Stopc en Licht Badkamer Berg Living
C	Inbouw	VOB	16A	1.5	Cv
D	Inbouw	VOB	20A	2.5	Vaatwas
E	Inbouw	VOB	20A	2.5	Sropc Badkamer Keuken Zithoek
F	Inbouw	VOB	20A	2.5	Stopc Inkom Slpk1 en 2 Zithoek Berg
G	Inbouw	VOB	25A	4	Kookplaat
H	Inbouw	VOB	20A	2.5	Oven
I	Inbouw	VOB	20A	2.5	Mictogolf
J	Inbouw	VOB	20A	2.5	Droogkast
K	Inbouw	VOB	20A	2.5	Wasmachine

A" S " C.
Tim Peeters
keurder


13/1/23



A" S" C.
Tim Peeters
 keurder

Afgew. erkend organisme	Jonathan Van Dyck Lange-Beemdelaan 9 3012 Wilsele	Verantw. uitvoering	Podanowski Patryk BE 0747.711.335 Waterfelleaan 4 3010 Kessel-Lo
Handtekening		Handtekening	

A" S " C.
Tim Peeters
 keurder



Afgev. erkend organisme Nieuw-Zeeland	Jonathan Van Dyck Lange Beemdelaan 9 3012 Wijsele Eigenaar Nieuw-Zeeland	Verantw. uitvoering Nieuw-Zeeland <i>Podanowski</i>	Podanowski Patryk BE 0747.711.335 Waterlelelaan 4 3010 Kessel-Lo
--	--	---	---