

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Van de Cauterplein 7, 3110 Rotselaar

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 24094-G-OMV_2021086247/EP02120/A001/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 16-06-2023

Handtekening:

Vaste vertegenwoordiger van
Expertisebureau Dirk De Groof bv,
bestuurder van
Adviesbureau Dirk De Groof bv

DIRK DE GROOF

EP02120

Dit certificaat is geldig tot en met 19 juni 2033.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil** Het E-peil voldoet.

E=10

Eis = BEN

E30

Andere eisen

- | | |
|---|--|
|  Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |  Het S-peil (S22) voldoet . |
|  Vloeren |  Het risico op oververhitting is beperkt . |
|  Muren |  Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
|  Vensters |  Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
|  Dak | |
|  Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/05/2021
Datum einde van de werken	19/06/2023
Datum ingebruikname	19/06/2023
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	-2.713
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	51
Beschermd volume (m ³)	484
Verliesoppervlakte (m ²)	282
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	157
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,30
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-729
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31454217 / 31454218

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

DIRK DE GROOF
2580 PUTTE
EP02120

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.